

Обґрунтування:

Для забезпечення безперебійного теплопостачання в м. Червоноград, м. Соснівка, смт. Гірник в опалювальному сезоні 2021/2022рр. та підготовки до опалювального сезону 2022/2023рр.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Попередньоізольовані труби та комплектуючі

ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Труба сталевая безшовная попередньоізольована ф57/125 мм	Труба сталь 20, безшовная, горячекатаная, толщина стінки 4,0 мм, ГОСТ 8732. Якість товару має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-31:2007 ISO 9001:2009, без системи аварійної сигналізації.	м/п	200
2	Труба сталевая безшовная попередньоізольована ф89/160 мм	Труба сталь 20, безшовная, горячекатаная, толщина стінки 4,0 мм, ГОСТ 8732. Якість товару має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-31:2007 ISO 9001:2009, без системи аварійної сигналізації.	м/п	100
3	Коліно сталеве безшовне попередньоізольоване в ПЕ оболонці ф57/125 мм, 90°	Коліно сталь 20, безшовное, горячекатаное, толщина стінки 4,0 мм, ГОСТ 8732. Якість товару має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-31:2007 ISO 9001:2009, без системи аварійної сигналізації.	шт.	20
4	Коліно сталеве безшовне попередньоізольоване в ПЕ оболонці ф89/160 мм, 90°	Коліно сталь 20, безшовное, горячекатаное, толщина стінки 4,0 мм, ГОСТ 8732. Якість товару має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-31:2007 ISO 9001:2009, без системи аварійної сигналізації.	шт.	10
5	Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових, ф89/160 мм	Якість товару має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-31:2007 ISO 9001:2009.	компл.	30

Рік виготовлення товару – 2021-2022 р.

Товар повинен відповідати технічним характеристикам.

Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова, 1.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 500 000.00грн.