

Обґрунтування:

Для заміни трубопроводів тепломережі біля житлового будинку по вул. Грушевського, 8-16 смт. Гірник.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Попередньоізольовані труби та комплектуючі для заміни трубопроводів тепломережі

ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Один. виміру	Кількість
1	Труба сталева попередньоізольована в ПЕ оболонці, ф108/200 мм	Труба, сталь 20, безшовна, гарячекатана, товщина стінки 5,0 мм , ДСТУ 8943:2019, без системи аварійної сигналізації.	м/п	400
2	Відвід сталевий попередньоізольований в ПЕ оболонці, ф108/200 мм	Відвід, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки 5,0мм , 90°, ДСТУ 8943:2019	шт.	6
3	Нерухома опора сталева попередньоізольована, Ф108/200 мм	Якість товару має відповідати ДСТУ 8943:2019	шт.	2
4	Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових, Ф108/200 мм	Якість товару має відповідати ДСТУ 8943:2019	компл.	40

Рік виготовлення товару – 2022 – 2023 рр.

Товар повинен відповідати технічним характеристикам.

Якість Товару підтверджується документом про якість Товару (та/або посвідченням якості та безпеки, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, та ін.), який надається разом з товаром.

Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова, 1.

Очікувана вартість предмета закупівлі –800 000.00грн.