

Обґрунтування:

Для забезпечення безперебійного теплопостачання в м. Червоноград, в опалювальному сезоні 2023/2024рр. потрібно замінити трубопровід тепломережі біля житлового будинку по вул. Стуса, 15 від ТК-9 до ТК-9А.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Попередньоізольовані труби та комплектуючі до них

ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Один. виміру	Кіль- кість
1	Труба пряма сталева попередньоізольована в ПЕ оболонці, ф325/450 мм	Труба, сталь 20, безшовна, гарячекатана, товщина стінки 8,0 мм, ДСТУ 8938:2019, без системи аварійної сигналізації.	м/п	48
2	Комплект ізоляції стику (ЕР-3) з термоусадковою муфтою, ф325/450 мм	Якість товару має відповідати ДСТУ 8938:2019, ISO 9001:2009.	компл.	2
3	Перехід сталевий концентричний 426х10,0-325х8,0	Перехідник концентричний, приварний, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки відповідно 8 мм та 10 мм, ДСТУ 17378-01	шт.	4

Рік виготовлення товару – 2023 р.

Товар повинен відповідати технічним характеристикам. Якість Товару підтверджується документом про якість Товару (та/або посвідченням якості та безпеки, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, та ін.), який надається разом з тендерною документацією.

Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова, 1.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 410 00.00грн.