

Обґрунтування:

Для забезпечення безперебійного теплопостачання в с.м.т. Гірник в опалювальному сезоні 2023/2024рр. потрібно замінити трубопровід тепломережі.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Попередньоізольовані труби та комплектуючі до них

ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Один. виміру	Кількість
1	Труба сталевая попередньоізольована ф89/160 мм	Труба сталь 20, безшовна, гарячекатана, товщина стінки 4,5 мм, ДСТУ 8934:2019, без системи аварійної сигналізації.	м/п	140
2	Відвід сталевий попередньоізольований, ф89/160мм	Відвід, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки 4,5 мм, 90° ДСТУ 8943:2019	шт.	8
3	Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових, ф89/160 мм	Якість товару має відповідати ДСТУ 8943:2019	компл.	28

Рік виготовлення товару – 2022 – 2023 рр.

Товар повинен відповідати технічним характеристикам.

Якість Товару підтверджується документом про якість Товару (та/або посвідченням якості та безпеки, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, та ін.), який надається разом з товаром/у складі тендерної пропозиції.

Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова, 1.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 325 00.00грн.