

Обґрунтування: Попередньоізольовані труби та комплектуючі для заміни трубопроводів тепломережі від РГК-6 до головного корпусу ЧЦМЛ по вул. Івасюка, 2 м. Червонограда та теплового вводу спорткомплексу «Шахтар» по вул. Героїв Майдану, 2 м. Червонограда.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДКО21:2015 код 44160000-9 - *Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби*

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Один. виміру	Кількість
1	Труба пряма сталева попередньоізольована, Ф76/140 мм	ДСТУ 8938:2019 Труба сталева безшовна гарячедеформована, сталь 20, товщина стінки 4,0 мм, довжина штанги 10-12 м, без системи аварійної сигналізації, для підземної прокладки.	м/п	360
2	Відвід сталевий попередньо - ізольований, Ф76/140 мм	ДСТУ 8938:2019 Відвід сталевий безшовний гарячедеформований, сталь 20, товщина стінки 4,0 мм, 90°.	шт.	12
3	Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових ЕР-3, Ф76/140 мм	Для ізоляції стиків попередньоізольованої труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки.	компл.	60
4	Труба пряма сталева попередньоізольована, Ф89/160 мм	ДСТУ 8938:2019 Труба сталева безшовна гарячедеформована, сталь 20, товщина стінки 4,0 мм, довжина штанги 10-12 м, без системи аварійної сигналізації, для підземної прокладки.	м/п	80
5	Відвід сталевий попередньо - ізольований, Ф89/160 мм	Відвід, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки 4,0 мм, 90°, ДСТУ 8943:2019	шт.	20
6	Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових ЕР-3, ф89/160 мм	Для ізоляції стиків попередньоізольованої труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки.	компл.	44
7	Труба сталева попередньоізольована в оцинкованій оболонці «Спіро», Ф89/160 мм	ДСТУ 8938:2019 Труба сталева безшовна гарячедеформована, сталь 20, товщина стінки 4,0 мм, довжина штанги 10-12 м, без системи аварійної сигналізації, для надземної прокладки.	м/п	130
8	Відвід сталевий попередньо - ізольований в оцинкованій оболонці «Спіро», Ф89/160 мм	Відвід, сталь 20, безшовний, гарячекатаний, товщина стінки 4,0 мм, 90°, ДСТУ 8943:2019, для надземної прокладки.	шт.	10
9	Опора ковзна в оцинкованій оболонці «Спіро», Ф89/160 мм	Опора рухома (ковзання), для труб теплопостачання для надземної прокладки.	шт.	34
10	Комплект ізоляції стиків ЕР-1, ф89/160 мм	Для ізоляції стиків попередньоізольованої труби в оцинкованій оболонці «Спіро» для надземної прокладки.	компл.	32
11	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий, Ду 80 мм	Ру16 атм	шт.	4
12	Фланець плоский сталевий, Ду 80 мм	Ру16 атм	шт.	8

Рік виготовлення товару – 2022 – 2023 рр. Товар повинен відповідати технічним характеристикам. Якість Товару підтверджується документом про якість Товару (та/або посвідченням якості та безпеки, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, та ін.), який надається разом з товаром/у складі тендерної пропозиції. Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова, 1.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 1 170 000.00грн.