

Обґрунтування: Попередньоізольовані труби та комплектуючі для заміни теплового вводу до спорткомплексу "Шахтар", вул. Героїв Майдану, 2 м. Червоноград

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДКО21:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Один. виміру	Кількість
1	Труба пряма сталева попередньоізольована, Ф76/140 мм	ДСТУ 8938:2019 Труба сталева безшовна гарячедеформована, сталь 20, товщина стінки 4,0 мм, довжина штанги 10-12 м, без системи аварійної сигналізації, для підземної прокладки.	м/п	360
2	Відвід сталевий попередньо-ізольований, Ф76/140 мм	ДСТУ 8938:2019 Відвід сталевий безшовний гарячедеформований, сталь 20, товщина стінки 4,0 мм, 90°.	шт.	12
3	Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових ЕР-3, Ф76/140 мм	Для ізоляції стиків попередньоізольованої труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки.	компл.	60
4	Кран кульовий повнопрохідний фланцевий, Ду 80 мм	Ру16 атм	шт.	2
5	Фланець плоский сталевий, Ду 80 мм	Ру16 атм	шт.	4

Рік виготовлення товару – 2022 – 2023 рр. Товар повинен відповідати технічним характеристикам. Якість Товару підтверджується документом про якість Товару (та/або посвідченням якості та безпеки, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, та ін.), який надається разом з товаром/у складі тендерної пропозиції. Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова, 1.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 660 000.00грн.