

Обґрунтування:

Необхідно закупити попередньоізольовані труби та комплектуючі до них діаметром 57/125 для створення аварійно-відновлювального запасу основних матеріалів та обладнання для швидкого відновлення об'єктів інфраструктури у разі їх пошкодження.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Один. виміру	Кількість
1	Труба пряма сталевая попередньоізольована, Ф57/125 мм	ДСТУ 8938:2019 Труба сталевая безшовная горячедеформованная, сталь 20, толщина стінки 4,0 мм, довжина штанги 10-12 м, без системи аварійної сигналізації, для підземної прокладки.	м/п	130
2	Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових ЕР-3, Ф57/125 мм	Для ізоляції стиків попередньоізольованої труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки.	компл.	20

Рік виготовлення товару 2023 рр. Товар повинен відповідати технічним характеристикам. Якість Товару підтверджується документом про якість Товару (та/або посвідченням якості та безпеки, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, та ін.), який надається разом з товаром/у складі тендерної пропозиції. Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова, 1.

Очікувана вартість предмета закупівлі – 104 000.00грн.