

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Попередньоізольовані труби $\varnothing 108*6,0/200\text{мм.}$, $\varnothing 325*8,0/450\text{мм.}$ та комплектуючі**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради, м. Шептицький, вул. Промислова, 1 ЄДПРОУ 23966248.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **Попередньоізольовані труби $\varnothing 108*6,0/200\text{мм.}$, $\varnothing 325*8,0/450\text{мм.}$ та комплектуючі** за кодом ДК 021:2015 — 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-05-07-005519-а /відкриті торги з особливостями.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, (згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 30.06.2025р.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Один. виміру	Кількість
1	Труба пряма сталевая попередньоізольована, $\varnothing 108*6,0/200\text{ мм}$	ДСТУ 8938:2019 Труба сталевая безшовная горячедеформованная, сталь 20, толщина стінки не менее 6,0мм, довжина штанги 10-12 м, без системи аварійної сигналізації, для підземної прокладки.	м/п	130
2	Труба пряма сталевая попередньоізольована, $\varnothing 325*8,0/450\text{ мм}$	ДСТУ 8938:2019 Труба сталевая безшовная горячедеформованная, сталь 20, толщина стінки не менее 8,0мм, довжина штанги 10-12 м, без системи аварійної сигналізації, для підземної прокладки.	м/п	40
3	Відвід сталевий попередньоізольований $\varnothing 108*6,0/200\text{ мм}$	ДСТУ 8938:2019 Відвід сталевий, безшовний, горячекатаний, сталь 20, толщина стінки не менее 6,0мм., 90°.	шт.	10
4	Відвід сталевий попередньоізольований $\varnothing 325*8,0/450\text{ мм}$	ДСТУ 8938:2019 Відвід сталевий, безшовний, горячекатаний, сталь 20, толщина стінки не менее 8,0мм., 90°.	шт.	2
5	Комплект ізоляції стиків ПЕ тепроусадкових ЕР-3, $\varnothing 108/200\text{мм}$	Для ізоляції стиків попередньоізольованої труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки.	компл.	24
6	Комплект ізоляції стиків ПЕ тепроусадкових ЕР-3, $\varnothing 325/450\text{мм}$	Для ізоляції стиків попередньоізольованої труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки	компл.	8

Очікувана вартість: 1 000 000,00 грн.