

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Попередньоізольована труба $\varnothing 45 \times 3,5/110$ мм., та комплектуючі**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради, м. Шептицький, вул. Промислова, 1 ЄДПРОУ 23966248.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **Попередньоізольована труба $\varnothing 45 \times 3,5/110$ мм., та комплектуючі** за кодом ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-08-26-011987-2 /відкриті торги з особливостями.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, (згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 15.10.2025р.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Один. виміру	Кількість
1	Труба пряма сталевая попередньоізольована, $\varnothing 45 \times 3,5/110$ мм	ДСТУ 8938:2019 Труба сталевая безшовная горячедеформованная, сталь 20, толщина стінки не менее 3,5 мм, довжина штанги 10-12 м, без системи аварійної сигналізації, для підземної прокладки.	м/п	300
2	Відвід сталевий попередньоізольований, $\varnothing 45 \times 3,5/110$ мм	ДСТУ 8938:2019 Відвід сталевий, безшовний, горячекатаний, сталь 20, товщина стінки не менее 3,5 мм, 90°	шт.	42
3	Трійник прямий сталевий попередньоізольований, провідна труба $\varnothing 45 \times 3,5/110$, відгалуження $\varnothing 45 \times 3,5/110$	ДСТУ 8938:2019 Трійник сталевий, безшовний, горячекатаний, сталь 20, товщина стінки не менее 3,5 мм	шт.	2
4	Трійник кутовий сталевий попередньоізольований, провідна труба $\varnothing 45 \times 3,5/110$, відгалуження $\varnothing 45 \times 3,5/110$ під кутом 45°	ДСТУ 8938:2019 Трійник сталевий, безшовний, горячекатаний, сталь 20, товщина стінки не менее 3,5 мм, відгалуження під кутом 45°	шт.	1
5	Комплект ізоляції стиків ПЕ термоусадкових ЕР-3, $\varnothing 45/110$ мм	Для ізоляції стиків попередньоізольованої труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки.	компл.	90

Очікувана вартість: 500 000,00 грн.