

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Комплектуючі до попередньоізолюваних труб (трійники, перехідники, відводи, комплекти ізоляції стика та компенсаційні подушки, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство «Теплоенергомережа» Шептицької міської ради, м. Шептицький, вул. Промислова, 1 ЄДПРОУ 23966248.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Комплектуючі до попередньоізолюваних труб (трійники, перехідники, відводи, комплекти ізоляції стика та компенсаційні подушки за кодом ДК 021:2015 — 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-04-07-002655-а /відкриті торги з особливостями.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі для визначення очікуваної вартості **Закупівлі** уповноваженою особою направлено запит задля отримання комерційних пропозицій, проаналізовано фактичне використання товарів для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах з урахуванням запланованих поточних завдань замовника / проаналізовано загальнодоступну інформацію щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та / або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Прозото» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, у тому числі іноземних тощо), / отримано комерційну пропозицію від Корпорація «Енергоресурс інвест». Отже, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, (згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 29.05.2026р.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

№ з/п	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Кількість
1.	Відвід крутовигнутий сталевий попередньоізолюваний, Ф45*3,5/110 мм	ДСТУ 8938:2019 Відвід сталевий, безшовний, гарячекатаний, сталь 20, товщина стінки не менше 3,5 мм, 90°	20
2.	Відвід крутовигнутий сталевий попередньоізолюваний, Ф89*5,5/160 мм	ДСТУ 8938:2019 Відвід сталевий, безшовний, гарячекатаний, сталь 20, товщина стінки не менше 5,5 мм, 90°	4
3.	Нерухома опора 89/160	Нерухома опора попередньоізолювана для підземної прокладки	4
4.	Трійник прямий сталевий попередньоізолюваний, Ф45*3,5/110 х Ф45*3,5/110	ДСТУ 8938:2019 Трійник сталевий, безшовний, гарячекатаний, сталь 20, товщина стінки 3,5 мм	5
5.	Трійник кутовий сталевий попередньоізолюваний, Ф45*3,5/110 х Ф45*3,5/110	ДСТУ 8938:2019 Трійник сталевий, безшовний, гарячекатаний, сталь 20, товщина стінки 3,5 мм	5
6.	Трійник кутовий сталевий попередньоізолюваний, Ф89*5,5/160 х Ф45*3,5/110	ДСТУ 8938:2019 Трійник сталевий, безшовний, гарячекатаний, сталь 20, товщина стінки 5,5/3,5 мм	5
7.	Трійник кутовий сталевий попередньоізолюваний, Ф89*5,5/160 х Ф57*5,0/125мм	ДСТУ 8938:2019 Трійник сталевий, безшовний, гарячекатаний, сталь 20, товщина стінки 5,5/5,0 мм	5

8.	Перехідник сталевий концентричний, попередньоізолюваний, Ф89*5,5/160 х Ф45*3,5/110	Перехід сталевий концентричний попередньоізолюваний, безшовний, приварний, сталь 20, для підземної прокладки, без сигналізації.	2
9.	Перехідник сталевий концентричний, попередньоізолюваний, ф 108*6,0/200 х Ф89*5,5/160	Перехід сталевий концентричний попередньоізолюваний, безшовний, приварний, сталь 20, для підземної прокладки, без сигналізації.	2
10.	Комплект ізоляції стика ЕР-3 з термоусадковою муфтою, Ф76/140 мм	Для ізоляції стиків попередньо-ізолюваної труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки	6
11.	Комплект ізоляції стика ЕР-3 з термоусадковою муфтою, Ф89/160 мм	Для ізоляції стиків попередньо-ізолюваної труби в поліетиленовій оболонці для підземної прокладки	12
12.	Компенсаційна подушка, h – 125 мм	Для підземної прокладки попередньоізолюваних трубопроводів ф90 – 125 мм	40
13.	Компенсаційна подушка, h – 250 мм	Для підземної прокладки попередньоізолюваних трубопроводів ф140 – 250	20

Очікувана вартість: **348 000,00 грн.**

Решка О.М. Ру

№	Найменування товару	Опис та характеристика товару	Кількість
1.	Труба сталевий концентричний, попередньоізолюваний, Ф45*3,5/110 мм	ДСТУ 8928-2019 Сталевий, безшовний, тарнований, сталь 20, товщина стінки не менше 3,5 мм	20
2.	Труба сталевий концентричний, попередньоізолюваний, Ф89*5,5/160 мм	ДСТУ 8928-2019 Сталевий, безшовний, тарнований, сталь 20, товщина стінки не менше 5,5 мм	4
3.	Труба сталевий концентричний, попередньоізолюваний, Ф108*6,0/200 мм	ДСТУ 8928-2019 Сталевий, безшовний, тарнований, сталь 20, товщина стінки не менше 6,0 мм	2
4.	Труба сталевий концентричний, попередньоізолюваний, Ф76*3,5/140 мм	ДСТУ 8928-2019 Сталевий, безшовний, тарнований, сталь 20, товщина стінки не менше 3,5 мм	2
5.	Труба сталевий концентричний, попередньоізолюваний, Ф89*5,5/160 мм	ДСТУ 8928-2019 Сталевий, безшовний, тарнований, сталь 20, товщина стінки не менше 5,5 мм	2
6.	Труба сталевий концентричний, попередньоізолюваний, Ф108*6,0/200 мм	ДСТУ 8928-2019 Сталевий, безшовний, тарнований, сталь 20, товщина стінки не менше 6,0 мм	2
7.	Труба сталевий концентричний, попередньоізолюваний, Ф140*8,0/250 мм	ДСТУ 8928-2019 Сталевий, безшовний, тарнований, сталь 20, товщина стінки не менше 8,0 мм	2