



**Комунальне підприємство
«Теплоенергомережа»
Шептицької міської ради**

вул. Промислова, 1, м. Шептицький, Шептицький р-н, Львівська обл., 80100, тел. (03249)47580
E-mail: kpchtke@ukr.net Web: <https://chervonogradteplo.com.ua>, код згідно з ЄДРПОУ 23966248

НАКАЗ № 153

« 27 » липня 2026 р.

м. Шептицький

«Про затвердження
температурного графіка та
гидравлічного режиму теплових мереж
КП «ТЕМ» ШІМР
в опалювальному сезоні 2026/2027 рр.

Відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання» та наказу Міністерством палива та енергетики «Про затвердження правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» №71 від 14.02.2007р., а також для якісного забезпечення теплопостачанням споживачів

наказую :

- I. Затвердити температурний графік роботи теплових мереж в опалювальному сезоні 2026/2027 років по :
 - районній газовій котельні №1 - 95/70 °C
 - районній газовій котельні №4 - 95/70 °C
 - районній газовій котельні №5 - 95/70 °C
 - районній газовій котельні №6 - 95/70 °C
 - районній газовій котельні №8 - 95/70 °C
 - районній газовій котельні №9 - 95/70 °C
2. Затвердити гидравлічний режим роботи теплових мереж в опалювальному сезоні 2026/2027 років по :
 - районній газовій котельні №1 - 8,0/3,0 кГс/см²
 - районній газовій котельні №4 - 5,0/2,0 кГс/см²
 - районній газовій котельні №5 - 5,0/3,0 кГс/см²
 - районній газовій котельні №6 - 5,0/3,0 кГс/см²
 - районній газовій котельні №8 - 5,0/2,5 кГс/см²
 - районній газовій котельні №9 - 4,0/2,0 кГс/см²

Гідравлічний режим теплових мереж повинний бути постійним протягом всього опалювального сезону. Пониження тиску в зворотному трубопроводі тепломережі приведе до заповітрювання внутрішньобудинкової системи опалення та припинення опалення споживачів.

3. Призначити відповідальною особою по здійсненню контролю за дотриманням температури теплоносія теплової мережі згідно температурного графіка та дотриманням гідравлічного режиму теплових мереж на районних газових котельнях КП «ТЕМ» ШІМР головного інженера Ролюка Віктора.

4. Призначити відповідальними особами за дотриманням температури теплоносія теплової мережі згідно температурного графіка та дотриманням гідравлічного режиму теплових мереж по :

виробничій дільниці районної газової котельні №1 – Дубоносова Сергія.;

виробничій дільниці теплових мереж і котелень №2 м. Шептицький - Гавраду Івана;

виробничій дільниці теплових мереж і котелень №3 міста Соснівки та селища Гірник - Супоровського Андрія;

5. Начальнику виробничо - технічного відділу Стасюк Тамарі довести параметри теплоносія теплової мережі згідно температурного графіка та гідравлічного режиму теплової мережі по РГК №1, РГК №4, РГК №5, РГК №6, РГК №8, РГК №9 згідно додатка до наказу.

6. Головному інженеру Ролюку Віктору щоденно проводити аналіз параметрів теплоносія теплової мережі згідно температурного графіка та гідравлічного режиму по кожній дільниці.

7. Відповідальні особи за дотриманням параметрів теплоносія теплової мережі згідно температурного графіка та гідравлічного режиму теплової мережі несуть персональну відповідальність за недотримання параметрів.

Відповідальні особи зобов'язані:

7.1.Щоденно передавати інформацію диспетчеру підприємства до 10⁰⁰ про середньодобові параметри теплоносія теплової мережі за попередню добу.

7.2. Здійснювати постійний контроль за роботою працівників котельні щодо дотримання параметрів теплоносія, приймати відповідні міри у випадку безвідповідального ставлення до виконання вимог виробничо-технологічних інструкцій.

8. Диспетчерам підприємства: Пащук Світлані, Прадід Оксані, Пігурі Ірині, Терех Ларисі:

8.1. Щоденно збирати інформацію про фактичні параметри теплоносія по кожній котельні;

8.2.Щоденно надавати інформацію електронною поштою головному інженеру підприємства та у виробничо-технічний відділ до 10⁰⁰.

9. Контроль за виконання наказу покласти на головного інженера Ролюка Віктора.

Директор

Дмуховський Степан